

广水市水利和湖泊局

(B)

对市九届人大一次会议第 48 号建议的答复

张明晖等 18 名代表：

你提出的“关于加大广办城区供水管网改造建设力度”的建议已收悉，现答复如下：

一是大力申报管网改造项目。鉴于广水城区供水管网老旧，广水供水公司结合人大代表建议要求，积极策划和申报供水管网改扩建项目，拟通过争取上级投资及自筹等渠道，投资 7213.5 万元，改扩建管道 56200 米，并相应改建给水管网阀门井、排气井等配套设施。目前，项目立项、可研、初设等工作已完成，并获市发改局批复。我局将积极加大立项争资力度，加强对接、协调，争取项目早日启动实施，尽快改造广办城区供水管网。

二是积极筹资改造老旧管网。上半年，广水供水公司累计投入 40 万元，改造、新建广办城区管网 6 公里，其中西河小区 DN150mmPE 管网 120 米、北湖小区 DN110mmPE 管网 60 米、盛家田管网 3500 米、小立交桥 DN200mmPE 管 60 米、赵家冲 DN110mmPE 管 400 米、八一路 DN110PE 管 50 米、长冲河 DN63mmPE 管 50 米，同时，为支持风之谷产业园发展投资，铺设管网 1800 米。

尊敬的各位代表，衷心希望你们今后一如既往地支持、关心水利事业的发展，我们将虚心听取你们的意见和建议，积极改进

水利工作。

2022年8月22日



分管领导：张谊民

联系电话：13972995368

经办人姓名：张勤

联系电话：15327591916

邮政编码：432700

抄送：市人大常委会选任工委（2份）、市政府督查室（2份）